VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

**Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku**

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, Slovenská republika

fax: +421/2/54 41 80 47, tel: +421/2/59 34 34 52

*Laboratórium je akreditovane SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. S - 100.*

SNAS
Reg. No. 059/S -100

# PROTOKOL O SKÚŠKACH č. 85055

Registračné číslo vzorky: NRL/ 85055

Meno žiadateľa: Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving, inž.a dodáv.činnosť

Adresa žiadateľa: Podhájska 23, 949 01 Nitra

tel: 0910365825 fax:

Označenie vzorky žiadateľom: 11 OÚ Nové Sady, č.d. 101

Popis a identifikácia vzorky: Podzemná voda

Dátum prijatia vzorky: 4. 8. 2016

Popis odberu vzorky: Odber vykonal žiadateľ

Dátum odberu vzorky: 2. 8. 2016

Dátum vloženia poslednej analýzy do systému: 11. 8. 2016

VÝSLEDKY SKÚŠOK

sú uvedené v tabuľke na strane č. 2 tohto protokolu.

Registračné číslo vzorky: NRL/85055

Dátum prijatia vzorky: 4. 8. 2016

| Ukazovateľ | Výsledok | Jednotka | Metóda | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Označenie | Norma |
| OCP - hexachlórbenzén | < 0,002 | µg/l | NRL/SO-ŠOP/4,6 | STN EN ISO 6468 |
| OCP - lindan | < 0,002 | µg/l | NRL/SO-ŠOP/4,6 | STN EN ISO 6468 |
| OCP - heptachlór | < 0,002 | µg/l | NRL/SO-ŠOP/4,6 | STN EN ISO 6468 |
| OCP - p,p'-DDT | < 0,002 | µg/l | NRL/SO-ŠOP/4,6 | STN EN ISO 6468 |

Podpis prac. zodpovedných
za správnosť údajov:
Pečiatka:

VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA BRATISLAVA
LABORATÓRIUM AKREDITOVANÉ SNAS NA SKÚŠANIE
OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. S-100
NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM PRE OBLASŤ VÔD NA SLOVENSKU

Výsledky skúšok je možné reklamovať do 14 dní od dňa prevzatia protokolu.

Neistoty ku všetkým skúškam sú k nahliadnutiu v Národnom referenčnom laboratóriu.

**Upozornenie:** Výsledky skúšok sa týkajú len uvedenej vzorky. Daný protokol nenahradzuje iné dokumenty, ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.

Skúšobné laboratórium si vyhradzuje právo, že protokol môže byť reprodukovaný iba ako celok, po jeho častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.

*Podpis pracovníka zodpovedného za technickú stránku protokolu*

*Schválil riaditeľ NRL:* .....

RNDr. J. Makovinská, CSc.

*V Bratislave, dňa 15. 8. 2016*

*Pečiatka*

VÚVH/NRL/Protokol o skúškach/1.2016